

31/2001. (XII. 19.) BM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (2) bekezdésének *m*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika tervezésének, fejlesztésének, rendszeresítésének, felülvizsgálatának és javításának követelményeiről és ellenőrzési rendszeréről a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és annak területi szervei, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok (a továbbiakban: tűzoltóságok) által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára,
b) a 3. § (1) bekezdése, a 4-7. §-ok és a 12. § (1) bekezdés *e*) pontja kivételével a létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozások által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára,
c) a tűzvédelmi technikát gyártó, forgalmazó, javító és karbantartó jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és az egyéni vállalkozókra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) *alkalmassági igazolás*: a tűzvédelmi technika műszaki állapotáról és készenléti szolgálatra való alkalmasságáról szóló bizonylat;
b) *átminősítés*: tűzoltójármű, cserefelépítmény eredeti rendeltetésének megváltoztatása;
c) *általános rendszeresítés*: a BM OKF és területi szervei, valamint a tűzoltóságok részére történő korlátozás nélküli alkalmazhatóság;
d) *csapatpróba*: a rendszeresítésre tervezett termék egy vagy több mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása kiképzés és megfelelő begyakoroltság után a bevetés vagy egyéb szolgálati feladat ellátása során;
e) *használati engedély*: a BM OKF és területi szervei, a tűzoltóságok részére egy meghatározott, rendszeresítésre kötelezett termék egyedi készenlétben tartásának kérelemre történő engedélyezése;
f) *készenlétben tartás*: a szolgálati feladatok ellátására használandó tűzvédelmi technika bevethető állapotban tartása;
g) *készenlétből történő végleges kivonás*: a műszaki állománytáblázatban meghatározott darabszámon felüli, illetve készenlétben tartásra műszakilag alkalmatlan jármű vagy felépítmény szolgálati használatának végleges megszüntetése az üzemeltető tűzoltóságnál;
h) *korlátozott bevethetőség*: az alkalmassági igazolásban a tűzvédelmi technika alapvető taktikai felhasználásának műszaki okok miatti korlátozása;
i) *korlátozott rendszeresítés*: a rendszeresítési engedélyben külön meghatározott BM OKF területi szervek, tűzoltóságok, illetve állománycsoport részére történő rendszeresítés;
j) *műszaki állománytáblázat*: jogszabályban meghatározott, a tűzoltóságok által készenlétben tartandó tűzoltótechnikai eszköz, egyéb eszköz és védőeszköz parancsnokságonként meghatározott mennyisége;
k) *próbahasználat*: a rendszeresítésre tervezett termék mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása gyakorlatokon;
l) *rendszeresítés*: a BM OKF-nél és területi szerveinél, a tűzoltóságoknál a tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem (a továbbiakban: bevetés) és kiképzés során használható tűzvédelmi technika e rendelet szerinti eljárás során történő meghatározása;
m) *részleges rendszeresítési eljárás*: a teljes körű rendszeresítési eljáráshoz képest a szükséges mértékben egyszerűsített eljárás;
n) *teljes körű rendszeresítési eljárás*: dokumentáció, bemutatott mintadarab, eredményes próbahasználat és/vagy csapatpróba, valamint rendszeresítési javaslat alapján lefolytatott engedélyezési eljárás;
o) *tűzvédelmi technika*: a tűzoltóság jogszabályban előírt tűzvédelmi és műszaki mentési alapfeladatainak ellátásához szükséges tűzoltótechnikai eszköz, oltóanyag, egyéb eszköz, védőeszköz.

A tűzvédelmi technika tervezése és fejlesztése

3. § (1) A BM OKF a tűzoltóság szakmai érdek-képviselői szervei véleményének kikérésével koordinálja a tűzvédelmi technika tervezését, fejlesztését és meghatározza azok főbb irányait.

(2) A tűzvédelmi technika fejlesztése érdekében a tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltósági szolgáltatást nyújtó

vállalkozások a BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) által meghatározott szempontok szerint minden év január 30-áig a tűzvédelmi technikával összefüggő adatszolgáltatást teljesítenek.

A tűzvédelmi technika rendszeresítése, a rendszerből történő kivonása

4. § (1) Bevetési és kiképzési célokra a rendelet *mellékletében* szereplő tűzvédelmi technika használható.

(2) A tűzoltóság speciális igényeinek kielégítése és a kompatibilitás biztosítása érdekében rendszeresítési eljárást kell lefolytatni az e rendelet mellékletében külön megjelölt tűzvédelmi technika tekintetében.

(3) A tűzvédelmi technika rendszeresítésére, illetve rendszerből való kivonására, az üzemeltetés műszaki feltételeinek meghatározására a főigazgató jogosult.

(4) A rendszeresítési eljárás lefolytatására a tűzoltóságok, a tűzoltóság szakmai érdek-képviselői szervei, a tűzvédelmi technika gyártója, forgalmazója vagy hivatalból a BM OKF kezdeményezésére kerülhet sor.

(5) A tűzvédelmi technikát abban az esetben lehet rendszeresíteni, ha annak műszaki tulajdonságai a tűzoltás és műszaki mentés tűzoltóságoknál jelentkező különleges igényeit is kielégítik.

(6) A rendszeresítésre szánt terméknek rendelkeznie kell:

a) tűzoltó-technikai eszköz, oltóanyag esetében a Ttv. 13. §-a alapján kiadott engedéllyel;

b) a külön jogszabályban meghatározott hatósági, szakhatósági engedéllyel, hozzájárulással, illetve bizonyítvánnyal.

5. § (1) A rendszeresítésről teljes körű rendszeresítési eljárás során, a termék dokumentációja, az esetleges külföldi alkalmazási tapasztalatok, eredményes próbahasználat, csapatpróba alapján kell dönteni.

(2) Részleges rendszeresítési eljárásnak lehet helye abban az esetben, ha a rendszeresítésre tervezett terméket a fegyveres erőknél vagy rendvédelmi szervnél már használatba vették. Ebben az esetben az eljárást a szükséges mértékben kell lefolytatni. A termék sürgős alkalmazási igénye esetén, megfelelő dokumentáció alapján a csapatpróba mellőzhető.

(3) A központi közbeszerzési eljárás során beszerzett, még nem rendszeresített terméket - a végleges dokumentáció és mintadarab alapján - a csapatpróba mellőzésével kell a rendszeresített termékek nyilvántartásába felvenni.

(4) A rendszeresített - málfahfelszereléseket is tartalmazó - tűzvédelmi technika málfahlistáját és annak elhelyezését a főigazgató felszerelési jegyzékben határozza meg.

6. § (1) A tűzvédelmi technika rendszerben tarthatóságát a BM OKF - a használat során szerzett bevetési és kiképzési tapasztalatok alapján - folyamatosan figyelemmel kíséri.

(2) Amennyiben a rendszeresített termék szükségtelenné válik, vagy a használat során nem felel meg a vele szemben támasztott követelményeknek, illetve jogszabály, szabvány változása miatt a termék további beszerzése nem engedhető meg, a terméket a rendszerből ki kell vonni.

(3) Azt a rendszeresített terméket, amelyre nézve az engedélyt, hozzájárulást, bizonyítványt az arra jogosult szerv biztonságtechnikai okból visszavonta, a rendszerből azonnali hatállyal ki kell vonni.

(4) A rendszeresítésről, rendszerből való kivonásról a BM OKF a Belügyi Közlönyben tájékoztatót tesz közzé.

7. § (1) A rendszeresítésre kötelezett tűzvédelmi technika a főigazgató által kiadott használati engedéllyel is készenlétben tartható, ha annak egyedi kialakítása vagy kis mennyiségű beszerzése miatt általános vagy korlátozott rendszeresítése nem indokolt.

(2) A próbahasználat, csapatpróba végrehajtásának módját, annak időtartamát a termék alkalmazásának figyelembevételével a főigazgató határozza meg.

Műszaki felülvizsgálat, javítás

8. § (1) Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelőzés érdekében a tűzvédelmi technikát az üzemeltetőnek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia.

(2) A felülvizsgálatot legalább az e rendelet mellékletében megjelölt felülvizsgálati ciklusidők szerinti gyakorisággal kell végezni, amennyiben jogszabály vagy gyártói előírás másképpen nem rendelkezik.

(3) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie a műszaki megfelelőségre, a kiképzési és készenléti alkalmasságra, továbbá a biztonsági és egészségügyi követelmények meglétére.

(4) A felülvizsgálat összevonható a külön jogszabályban meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálattal.

(5) A tűzoltó készülék és a hordozó jármű felülvizsgálata, ellenőrzése, javítása során külön jogszabályban meghatározottak szerint kell eljárni.

9. § (1) A felülvizsgáló az általa felülvizsgált tűzvédelmi technika alkalmasságáról igazolást állít ki. Az alkalmassági igazolásnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi technika azonosító adatait;

b) a tulajdonos azonosító adatait;

- c) a felülvizsgálat időpontját;
- d) a felülvizsgálatnál alkalmazott műszerek típusát, azonosító adatait;
- e) a felülvizsgálat eredményét és ennek alapján a részleges vagy teljes alkalmasság igazolását;
- f) a felülvizsgálat érvényességi idejét;
- g) a felülvizsgálatot végző cég azonosító adatait és a BM OKF engedélyének számát;
- h) a felülvizsgálatot, ellenőrzést végző személy nevét és aláírását.

(2) Az üzemeltetőnek az alkalmassági igazolást a tűzvédelmi technika használatból történő kivonásáig, a felülvizsgálónak a felülvizsgálat dokumentumait 6 évig kell megőriznie.

10. § (1) Tűzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását csak az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, engedéllyel rendelkező szervezetek végezhetik.

(2) A felülvizsgálati, javítási tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló eljárásban első fokon a BM OKF műszaki biztonsági engedélyezési ügyeket ellátó szervezeti egysége, másodfokon a főigazgató jár el.

(3) Az engedély kiadásához szükséges kérelemben meg kell nevezni a tevékenység pontos körét, és igazolni kell, hogy a kérelmező együttes feltételként rendelkezik:

a) a tevékenységet személyesen végző tagjai, munkavállalói tekintetében a tűzvédelmi technika felülvizsgálatára, javítására feljogosító állami és szakmai iskolai végzettséggel, és - ha külön jogszabály előírja - tűzvédelmi szakvizsgával;

b) a gyártó által kibocsátott felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiai leírással;

c) a felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel.

(4) Az engedély kiadását megelőzően a kérelemben foglaltak valódiságáról helyszíni szemlén kell meggyőződni. A felülvizsgálati és/vagy javítási tevékenységi engedély 5 évig érvényes.

(5) Az engedéllyel rendelkező szervezetek a (3) bekezdésben meghatározott feltételek, továbbá elnevezésük és telephelyük megváltozásáról a BM OKF-et kötelesek értesíteni.

A tevékenység ellenőrzése

11. § (1) A BM OKF jogosult ellenőrizni a tűzvédelmi technika:

- a) gyártását,
- b) forgalmazását,
- c) felülvizsgálatát,
- d) javítását.

(2) Az ellenőrzés kiterjed

- a) az engedélyek meglétére, illetve érvényességére,
- b) a végzett tevékenység körére,
- c) a személyi és tárgyi feltételek meglétére,
- d) az engedélyezett technológia betartására.

(3) Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(4) A forgalmazási, gyártási feltételek, a felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológia szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése, illetve jogosulatlan tevékenység végzése esetén az engedélyt vissza kell vonni.

A tűzvédelmi technika készenlétben tartása

12. § (1) Tűzvédelmi technika abban az esetben tartható készenlétben, illetve alkalmazható kiképzési célokra, ha rendelkezik:

- a) tűzoltó-technikai eszköz, oltóanyag esetében a beszerzéskor érvényes, a Ttv. 13. §-a alapján kiadott engedéllyel;
- b) külön jogszabályban meghatározott hatósági, szakhatósági engedéllyel, hozzájárulással, illetve bizonyítvánnyal;
- c) a jogszabályban előírt alkalmasságot igazoló időszakos műszaki felülvizsgálati okmánnyal és előírt azonosító jellel;
- d) az első bevizsgálási ciklus lejártá után alkalmassági igazolással;
- e) a rendszeresítésre kötelezett termékek esetében használati vagy rendszeresítési engedéllyel.

(2) A tűzoltóságoknál készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotát a BM OKF jogosult ellenőrizni.

(3) A tűzvédelmi technika korlátozott bevetésséggel történő készenlétben tartását, átminősítését és a készenlétből történő végleges kivonást a BM OKF az üzemeltető tűzoltóság, vagy a tűzoltóságot fenntartó önkormányzat kérelme alapján engedélyezi.

Átmeneti és záró rendelkezések

13. § (1) A rendelet hatálybalépésekor készenlétben tartott tűzvédelmi technikát rendszeresítettnek kell tekinteni.

(2) A tűzvédelmi technika felülvizsgálatát és javítását az e rendelet szerint kiadott engedély hiányában 2002. augusztus 31-ig lehet végezni.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Melléklet a 31 /2001. (XII. 19.) BM rendelethez

A bevetési és kiképzési célra használható tűzvédelmi technika csoportosítása és időszakos felülvizsgálata

I. Kategória: tűzoltójárművek, felépítmények

	Felülvizsgálati időszak (év)
1. Gépjárműfecskendők és vízszállítók*	1
2. Habbal oltó gépjárművek*	1
3. Porral oltó gépjárművek*	1
4. Egyéb oltógépjárművek*	1
5. Magasból mentő gépjárművek:	
5.1. Létrás gépjárművek*	1
5.2. Emelőkosarak*	1
6. Tűzoltó daruk*	1
7. Műszaki mentőgépjárművek*	1
8. Cserefelépítményes (konténeres) gépjárművek:	
8.1. Cserefelépítmény szállító gépjármű*	1
8.2. Cserefelépítmények*	
- habszállító	egyedi BM OKF előírás szerint
- tömlőszállító	egyedi BM OKF előírás szerint
- műszaki mentő	egyedi BM OKF előírás szerint
- vegyi elhárító	egyedi BM OKF előírás szerint
- egyéb	egyedi BM OKF előírás szerint
9. Utánfutók:	
9.1. Áramfejlesztő*	1
9.2. Kismotor fecskendő szállító	-
9.3. Szivattyúszállító beépített technikával	1
9.4. Csónakszállító	-
9.5. Műszaki mentő (málhával)*	1
9.6. Egyéb	egyedi BM OKF előírás szerint
10. Híradógépjárművek*	1
11. Egyedi kialakítású gépjárművek:	
11.1. Tömlőszállító	1
11.2. Vegyi elhárító*	1
11.3. Erdőtűzes	1
11.4. Légzőbázis	1
11.5. Ugrópárna szállító	1
11.6. Áramfejlesztő*	1
11.7. Egyéb	1
12. Vízijárművek:	
12.1. Tűzoltóhajó*	1
12.2. Kishajó (merevtestű és gumicsónak)*	1
13. Légijárművek*	gyártói előírás szerint
14. Kötött pályán közlekedő járművek*	gyártói előírás szerint

II. Kategória: oltóanyagok, szakfelszerelések

1. Tűzoltó oltóanyagok:	
1.1. Habképző anyagok*	gyártói előírás szerint
1.2. Tűzoltó porok*	gyártói előírás szerint
1.3. Tűzoltó gázok*	gyártói előírás szerint
1.4. Egyéb tűzoltásra alkalmas anyagok*	gyártói előírás szerint
2. Tűzoltó szerelvények, armatúrák	gyártói előírás szerint
3. Tűzoltó tömlők (szívó, nyomó)	1
4. Tűzoltó készülékek:	
4.1. Porral oltó készülékek	műszaki ajánlás szerint
4.2. Habbal oltó készülékek	műszaki ajánlás szerint
4.3. Vízzel oltó készülékek	műszaki ajánlás szerint
4.4. Gázzal oltó készülékek	műszaki ajánlás szerint
5. Egyéb oltókészülékek:	
5.1. Impulzus oltókészülék*	gyártói előírás szerint
5.2. Magasnyomású (>40 bar) oltókészülék*	gyártói előírás szerint
5.3. Egyéb*	gyártói előírás szerint
6. Kézi tűzoltólétrák*	1
7. Mentőeszközök:	
7.1. Tűzoltó mentőkötelek*	1
7.2. Ereszkedő eszközök*	1
7.3. Mentőcsúszdák*	1
7.4. Ugrópárnák*	1
7.5. Mentőtömlők*	1
7.6. Egyéb*	1
8. Kéziszerszámok, segédeszközök	gyártói előírás szerint
9. Motoros kisgépek, elektromos, hidraulikus, pneumatikus működtetésű szerszámok:	
9.1. Hidraulikus feszítő-vágó berendezések és tartozékaik*	1
9.2. Pneumatikus működtetésű emelőpárnák és tartozékaik*	1
9.3. Hordozható tűzoltó szivattyúk*	1
9.4. Emelők	1
9.5. Füstelszívók, ventilátorok	1
9.6. Egyéb kisgépek*	1
10. Elektromos áramfejlesztők:	
10.1. 5 kVA és az alatti teljesítmény esetén	műszaki ajánlás szerint
10.2. 5 kVA teljesítmény felett*	műszaki ajánlás szerint
11. Nem törpefeszültségű világítóeszközök, fényforrások	műszaki ajánlás szerint
12. Műszerek:	
12.1. Hő-, valamint éghető és toxikus gáz érzékelő műszerek*	gyártói előírás szerint
12.2. Egyéni és kollektív sugárázsmérő eszközök, műszerek*	1
12.3. Egyéb műszerek*	gyártói előírás szerint

III. Kategória: egyéni védőeszközök

1. Bevetési védőruhák és tartozékaik*	gyártói előírás szerint
2. Hővédő ruhák (tűzmegeközéltető és belépő ruhák)*	5
3. Vegyi védőruhák, gázvédő ruhák*	gyártói előírás szerint
4. Védőcsizmák*	gyártói előírás szerint
5. Védősisakok*	gyártói előírás szerint

6. Mászóövek*	gyártói előírás szerint
7. Védőkesztyűk*	gyártói előírás szerint
8. Légzésvédelmi eszközök:	
8.1. Szűrőbetétes álarcok*	műszaki ajánlás szerint
8.2. Sűrített levegős légzőkészülékek*	1
8.3. Mentő álarcok*	1
8.4. Búvárkészülékek	1
8.5. Palackok légzőkészülékhez	5
8.6. Palacktöltő berendezések	1
9. Egyéb*	egyedi BM OKF előírás szerint

IV. KATEGÓRIA: HÍR- ÉS INFORMATIKAI ESZKÖZÖK

1. Híradástechnikai eszközök:	
1.1. Stabil URH eszközök*	1
1.2. Mobil URH eszközök*	1
1.3. Kézi URH eszközök*	1
1.4. Antennarendszerek*	3

Megjegyzés:

A *-gal jelölt termékek rendszeresítésre kötelezettek.